

Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: SAÍDA DA ETA

Mês de Outubro 2014

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.5 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	339	339	339	0	0,90	1,31	1,12
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	339	339	339	0	0,75	1,03	0,89
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	339	339	339	0	7,14	7,75	7,48
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	339	339	339	0	0,12	0,52	0,25
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	339	339	339	0	0	4	0,48
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	8	12	12	0	0	6	0,50