

## Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: SAÍDA DA ETA

Mês de Novembro 2015

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.5 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	328	328	328	0	0,89	1,26	1,10
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	328	328	328	0	0,75	1,00	0,86
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	328	328	328	0	7,13	7,94	7,37
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	328	328	328	0	0,17	0,66	0,29
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	328	328	328	0	0	3	0,15
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	8	12	12	0	0	1	0,17