

## Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: JOAÇABA - DISTRIBUIÇÃO

Mês de Setembro 2015

| Parâmetro        | Unidade    | Faixa Recomendada                     | Previstas | Realizadas | Dentro dos Padrões | Fora dos Padrões | Valor Mínimo | Valor Máximo | Valor Médio      |
|------------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Cloro Res. Livre | mg/L       | De 0.2 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr | 45        | 45         | 45                 | 0                | 0,56         | 1,10         | 0,81             |
| Flúor            | mg/L       | De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor   | 0         | 6          | 6                  | 0                | 0,80         | 0,85         | 0,83             |
| pH               | -          | De 6.0 a 9.50 de valor de pH          | 0         | 12         | 12                 | 0                | 6,88         | 7,51         | 7,38             |
| Turbidez         | UT         | Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez   | 45        | 45         | 45                 | 0                | 0,24         | 1,21         | 0,44             |
| Cor Aparente     | uH         | Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen     | 10        | 12         | 12                 | 0                | 0            | 2            | 0,67             |
| Coli Totais      | col/100 mL | Ausência em 100 mL                    | 45        | 45         | 45                 | 0                | 0            | 0            | AUSÊNCIA EM 100% |
| Termotolerantes  | col/100 mL | Ausência em 100 mL                    | 45        | 45         | 45                 | 0                | 0            | 0            | AUSÊNCIA EM 100% |
| Heterotróficas   | UFC/mL     | Máximo de 500 UFC/mL                  | 9         | 12         | 12                 | 0                | 0            | 1            | 0,17             |