

Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: SAÍDA DA ETA

Mês de Junho - 2019

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.5 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	295	295	295	0	0,91	1,60	1,14
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	295	295	295	0	0,70	0,99	0,79
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	295	295	295	0	7,01	8,43	7,51
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	295	295	295	0	0,10	0,70	0,23
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	295	295	295	0	0	0	0,00
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	8	12	12	0	0	0	0,00