

## Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: SAÍDA DA ETA

Mês de Fevereiro 2013

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.5 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	264	264	264	0	0,69	1,51	1,11
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	264	264	263	1	0,69	1,13	0,89
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	264	264	264	0	7,06	7,70	7,40
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	264	264	264	0	0,20	0,41	0,28
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	264	264	264	0	0	2	0,13
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	8	12	12	0	0	0	0,00