

Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: LINHA LIMEIRA - ÁGUA TRATADA

Mês de Junho de 2012

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.2 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	4	4	4	0	0,76	0,88	0,82
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	4	4	4	0	0,79	0,88	0,83
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	4	4	4	0	9,17	9,48	9,31
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	4	4	3	1	0,72	5,72	2,34
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	4	4	3	1	8	33	16,00
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	4	4	4	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	4	4	4	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	4	4	4	0	0	1	0,50