

Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: PERPÉTUO SOCORRO - ÁGUA TRATADA

Mês de Julho 2016

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.2 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	4	4	4	0	0,45	0,75	0,63
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	4	4	4	0	0,72	0,98	0,91
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	4	4	4	0	7,52	7,81	7,66
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	4	4	4	0	0,13	0,19	0,16
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	4	4	4	0	0	2	0,75
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	4	4	4	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	4	4	4	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	4	4	4	0	0	0	0,00